


配置図の注意点

※本図面は、よくある修正点の参考例を示したものであり、これを模範とした作図を求めるものではありません。

隣地及び道路境界線は**小数第1位**とする。

雨水・汚水・ガスの
配管を記載する。

歩道に面している場合
自動車乗入部を記載する。



工作物の**名称と寸法**を記載する。
図面上の寸法と、申請書に記載
する寸法は整合させる。
工作物は**新設**又は**既設**のどちら
かを記載する。

工作物がある場合は構造図が別途必要。
配置図又は構造図に、構造物と隣地又は道路境界線との距離を記載する。
※30mm程度控えること。