

半田市
報道機関提供資料
令和4年10月6日提供

問い合わせ	健康課長 沼田 昌明 0569-84-0662
-------	-------------------------------

(事前情報・事後情報)

名 称	新型コロナウイルスワクチン廃棄事案の発生について
内 容	集団接種（半田市役所会場）において、1・2回目接種用のノババックス社製ワクチンを使用する予定のため、令和4年9月29日（木）にワクチンを受入れ保管していましたが、令和4年10月1日（土）に半田市役所で設備年次点検に伴う停電を実施した際、停電時のワクチンの保管対応を失念しており、ノババックス社製ワクチンの保管すべき温度（2～8℃）が超えていることを、令和4年10月5日（水）に発見したため、ノババックス社製ワクチン20バイアル（200人分）を廃棄することとなりました。 1. 概要 （1）廃棄日：令和4年10月5日（水） （2）場 所：半田市役所 （3）廃棄数：ノババックス社製ワクチン20本（200人分） （4）原 因：令和4年10月1日（土）に半田市役所の設備年次点検に伴う停電を実施した際に、職員が停電の実施があることを失念しており、冷蔵庫内の温度が上昇し、保管温度（2～8℃）を超過したため 2. 経緯 9月29日（木）午前11時 ノババックス社製ワクチンの受入れ 10月 1日（土）午前5時 半田市役所の設備年次点検に伴う停電を実施 午前6時 ノババックス社製ワクチンの保管する冷蔵庫が8℃を超過（ログデータで把握） 10月5日（水） 午後7時 冷蔵庫の電源が入っていないことが発覚。ログデータを確認したところ、10月1日（土）から電源が入っていない状態で適正保管温度が超過していたことを確認。冷蔵庫内に保管していたノババックス社製ワクチン20バイアル（200人）分を廃棄。 3. 今後の対応 停電などの際における対応（発電機等の使用方法）を再確認し、職員に対応の徹底を実施。 集団接種で使用する分のノババックス社製ワクチンは市町村間での融通で対応し、<u>今後の集団接種に影響は無く、予定どおり実施します。</u>
別 紙	有 ・ 無