別紙13　電気・機械要求性能表

室名		電灯 照明(Lx)	コンセント	LAN・Wi=Fi	OAフロア	自火報・防災設備	ITV・監視カメラ	入退室管理・電気錠	サイネージ・大会進行モニター	時計設備	音響・AV設備	電話 外線	電話 内線	TV受信設備	館内放送	緊急放送	呼出	給水	給湯	空調 冷房	空調 暖房	備考
競技・競技者支援機能	メインアリーナ	750～1000	○	○	-	○	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○	
	サブアリーナ	500～750	○	○	-	○	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○	
	器具庫・可動式観覧席収納庫	200	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
	ランニングコース	300	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	
	更衣室・選手控室	200	○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	
	選手用シャワー室・トイレ	200	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	手洗い、US
	医務室	500	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	手洗い/ミニキッチン
観覧機能	観覧席	200	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	
大会等運営機能	会議室・事務局室	500	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	
	放送室	500	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	
サービス機能	ロビー・エントランス	300	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	○	-	○	○	
	トイレ	200	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	SK設置
	多機能トイレ	200	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	
	ロッカー	200	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
管理運営機能	事務室・受付・会議室	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	手洗い/ミニキッチン
	運営関連諸室	500	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	手洗い/ミニキッチン
	倉庫	100	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	
	設備・機械室	200	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	排熱要配慮、手洗い(機械室)
	階段	150	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
	廊下	150	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	
	エレベーター	200	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	排熱要配慮
防災機能	備蓄倉庫	100	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	
スポーツ施設の集約化	弓道場	500	○	○	-	○	○	○	-	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	防風ネット設置有り
交流機能	コミュニティスペース	300	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	○	-	○	○	
子育て支援機能	授乳室	300	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	調乳用温水器設置
	キッズスペース	300	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	
健康増進・リハビリ機能	トレーニングルーム	500	○	○	-	○	○	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	
	リハビリテーションルーム	500	○	○	-	○	-	-	-	○	○	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	
多様な活動を支える機能	多目的室	300～500	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	-	○	○	-	○	-	○	○	
情報発信機能	情報発信スペース	300	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	

【凡例】
○：必須
－：不要